



ARMADI E SCAFFALATURE

01/09/2018

OGGETTO: ARMADI E SCAFFALATURE

VALUTAZIONE: PROBABILITA' BASSA/MEDIA - DANNO MEDIO/ELEVATO

RISCHIO RESIDUO: Incidenti / infortuni da caduta e ribaltamento di armadi e scaffalature

CONTROMISURE STRUTTURALI: Richiedere all'ente proprietario di effettuare un controllo della stabilità di armadi e scaffalature chiedendone l'ancoraggio a muri, soffitti e pavimenti e la segnalazione della portata

CONTROMISURE ORGANIZZATIVE:

- Divieto di arrampicarsi sui ripiani.
- Divieto di rimozione di parti strutturali (anche ripiani).
- Divieto di spostamento / movimentazione carichi pesanti
- Eventuali operazioni di svuotamento, pulizia e simili devono essere effettuate solo se la struttura garantisce adeguata resistenza e stabilità anche se scarica dal peso.
- Sorveglianza del rispetto delle prescrizioni.
- In caso di pericolo grave ed imminente: interdizione dell'accesso all'area pericolosa.