



01/09/2018

OGGETTO: FINESTRE E VETRATE**VALUTAZIONE:** PROBABILITA' BASSA/MEDIA - DANNO MEDIO/ELEVATO**RISCHIO:** infortuni da caduta serramenti, contatto con spigoli vivi, rottura vetri.**CONTROMISURE STRUTTURALI:** Richiedere all'ente proprietario interventi di adeguamento.

A titolo di esempio: sostituzione serramenti in cattive condizioni, applicazione gommine paraspigoli, applicazione sistemi di limitazione dell'apertura e/o di trattenuta, come catenelle di sicurezza, installazione vetri antisfondamento, ecc.

CONTROMISURE ORGANIZZATIVE:

- Consentire l'apertura dei serramenti solo in assenza di allievi o sotto stretta sorveglianza.
- Divieto di uso del pallone e di lancio di altri oggetti.
- Sorveglianza del rispetto delle prescrizioni.
- In caso di pericolo grave ed imminente: divieto di apertura dei serramenti per tutti, allontanamento delle persone, segnalazione del pericolo.