



01/09/2018

OGGETTO: CORRENTE ELETTRICA**VALUTAZIONE:** PROBABILITA' BASSA/MEDIA - DANNO MEDIO/ELEVATO**RISCHIO RESIDUO:** Elettrocuzione e incendio.

CONTROMISURE STRUTTURALI: Richiedere all'ente proprietario interventi di manutenzione/ adeguamento.
A titolo di Esempio: Adeguamenti dell'impianto elettrico alla normativa vigente, riparazione prese di corrente e corpi illuminati, ecc.

CONTROMISURE ORGANIZZATIVE:

- Divieto di utilizzo attrezzature vetuste, con cavi e spine danneggiate.
- Divieto di utilizzo di attrezzature elettriche NON marcate CE.
- Divieto di utilizzo di attrezzature elettriche, faretto, prolunghe o altri dispositivi simili auto-costruiti.
- Divieto di utilizzo di moltiplicatori di presa, prolunghe, ecc. come soluzione "non temporanea".
- Divieto di utilizzo di resistenze elettriche o altre attrezzature che generano temperature pericolose
- Sorveglianza del rispetto delle prescrizioni.
- In caso di pericolo grave ed imminente: allontanare le persone e togliere corrente.